

Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

service santé environnement

Tél: 02 38 77 34 44

Destinataires

MONSIEUR - S.A.U.R. FRANCE

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE NEUILLE PONT PIERRE

NEUILLE PONT PIERRE

Prélèvement 00130267
Installation UDI 000444 NEUILLE PONT PIERRE
Point de surveillance P 0000000578 C-P.F. NEUILLE PONT PIERRE
Localisation exacte MAIRIE, ROBINET SANITAIRE

Commune NEUILLE-PONT-PIERRE
Prélevé le : vendredi 07 février 2025 à 08h52
par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Type visite : D1

Mesures de terrain

Température de l'eau
pH
Conductivité à 20°C
Conductivité à 25°C
Chlore libre
Chlore total

Résultats

8.5 °C
7.4 unité pH
574 uS/cm
641 uS/cm
0.34 mg(Cl2)/L
0.36 mg(Cl2)/L

Limites de qualité

inférieure

supérieure

Références de qualité

inférieure

supérieure

6,50
180.00
200.00
25.00
9.00
1 000.00
1 100.00

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00130938

Référence laboratoire : 2501083937-D100130938

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)
Coloration
Couleur (qualitatif)
Odeur (qualitatif)
Saveur (qualitatif)
Turbidité néphélométrique NFU

0 SANS OBJET
<5 mg(Pt)/L
0 SANS OBJET
0 SANS OBJET
0 SANS OBJET
0,55 NFU

15,00

2,00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
Bactéries coliformes /100ml-MS
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml
Entérocoques /100ml-MS
Escherichia coli /100ml - MF

<1 n/mL
1 n/mL
<1 n/(100mL)
<1 n/(100mL)
<1 n/(100mL)
<1 n/(100mL)

0
0

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)
Nitrates (en NO3)

<0,05 mg/L
0,10 mg/L

50,00

0,10

FER ET MANGANESE

Fer total

16 µg/L

200,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00130267)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé, Tours le 12 février 2025

Pour la directrice générale
L'Ingénieur d'études sanitaires

Jacques HERISSE

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex - Tél : 02 38 77 34 33