



**PRÉFET  
D'INDRE-  
ET-LOIRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction départementale  
des territoires**

Affaire suivie par :

**Nathalie MAUME**

Service eau et des ressources naturelles

Chargée qualité de l'eau, assainissement

Tél. : 02.47.70.81.24

Courriel : nathalie.maume@indre-et-loire.gouv.fr

Tours, le 12 janvier 2026

**Objet : contrôle assainissement collectif – station d'épuration**

**Code SANDRE :** 0437167S0002

**Nom :** NEUILLE-PONT-PIERRE

**Lieu-dit :** CANGÉ

**Capacité :** 2500 EH

**Maître d'ouvrage :** COMMUNE DE NEUILLE-PONT-PIERRE

**Exploitant :** SAUR

**Personne(s) rencontrée(s) :**

M. JOLIVET (maire - commune de Neuillé-Pont-Pierre)

M. ROY (1er adjoint - commune de Neuillé-Pont-Pierre)

M. SAVARD (élu en charge de l'assainissement - commune de Neuillé-Pont-Pierre)

M. GOTTSCHLING (DGS - commune de Neuillé-Pont-Pierre)

Mme DUMAS (assistante de direction - commune de Neuillé-Pont-Pierre)

M. CECCALDI (SAUR)

M. BARON (SAUR)

M. CHENE (SAUR)

M. FREGUIN (SAUR)

M. SIMON (SAUR)

M. DUMAINE (SATESE)

**Date du contrôle :** 12/01/2026

**Représentant DDT :** N. MAUME

**Etat global de la station :** bon, station correctement entretenue.

**Etat structurel de la station :** bon.

61, avenue de Grammont

BP 71655

37016 Tours Grand Tours Cedex 1

Tél. : 02 47 70 80 90

Mél : [ddt@indre-et-loire.gouv.fr](mailto:ddt@indre-et-loire.gouv.fr)

[www.indre-et-loire.gouv.fr](http://www.indre-et-loire.gouv.fr)

**Point autosurveillance :**

Point	présent	équipé	Matériel	Commentaires
A2 : by-pass avant station	OUI	OUI	débitmètre	- vérifier si présence d'un clapet sur la canalisation du trop-plein - rendre accessible le trop-plein (végétation)
A3 : entrée station	OUI	OUI	débitmètre préleveur	- revoir le positionnement du tuyau de prélèvement
A4 : sortie station	OUI	En partie	préleveur	- revoir le positionnement du tuyau de prélèvement
A6 : boues produites	OUI	OUI	débitmètre	

- Le tableau 2.1 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié demande que le maître d'ouvrage conserve au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station lors des bilans d'autosurveillance.

Actuellement, ce n'est pas fait pour la station de Neuillé-Pont-Pierre.

- Le tableau 2.1 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié demande pour les stations de plus de 2000 EH doivent avoir une mesure et un enregistrement en continu du débit en entrée et en sortie.

Cependant, une tolérance existe pour les stations existantes notamment sur la mesure en entrée (extrait du tableau 2.1 : Pour l'entrée, cette disposition ne s'applique qu'aux nouvelles stations et aux stations faisant l'objet de travaux de réhabilitation. Dans les autres cas, une estimation du débit en entrée est réalisée.).

Dans le cadre du schéma directeur d'assainissement, il serait opportun de vérifier la possibilité technique d'équiper le point de sortie (A4) d'une mesure de débit avec une estimation du coût. La directive eau résiduaire urbaine 2 en cours de transposition pourrait enlever cette tolérance.

- absence du manuel d'autosurveillance sur le site de la station : à mettre en place.

- présence d'un cahier d'exploitation « papier » sur le site de la station : correctement renseigné.

Le maître d'ouvrage, l'exploitant sont invités à faire part de leur remarque sur ce compte-rendu de contrôle.

Chargée qualité de  
l'eau, assainissement  
**Nathalie MAUME**